

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อกรด ต่าง สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ จำนวน 2 รายการ

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้มีการติดตั้งเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา ซึ่งเครื่องดังกล่าว ต้องใช้สารเคมีชนิดกรดไฮโดรคลอริก และต่างโซเดียมคลอไรท์ ในการผลิตคลอรีนไดออกไซด์ ดังนั้น เพื่อให้ระบบน้ำใช้ในโรงพยาบาล มีความสะอาดได้ค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อกรด ต่างสำหรับเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ จำนวน 2 รายการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อกรด ต่างสำหรับเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ จำนวน 2 รายการ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดหาดังกล่าว
- 3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- 3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.13. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) จะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญามาตรฐาน ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

4. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 กรดไฮโดรคลอริก ชนิดน้ำ จำนวน 250 ถัง ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ความเข้มข้น 9% ($\pm$ ไม่เกิน 0.3%)
- ต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ที่ใช้ภายใน ระบบน้ำอุปโภค และบริโภค
- ความบริสุทธิ์ คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักต่อปริมาตร ประมาณ 9
- ค่าความเป็นกรด ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ประมาณ 0.5
- ลักษณะทางกายภาพเป็นของเหลวใส
- จุดเยือกแข็ง ต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส
- ไม่ติดไฟ
- ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.043
- ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม

4.2 ด่างโซเดียมคลอไรด์ ชนิดน้ำ จำนวน 250 ถัง ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ความเข้มข้น 7.5% ($\pm$ ไม่เกิน 0.3%)
- ต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ที่ใช้ภายใน ระบบน้ำอุปโภค และบริโภค
- ความบริสุทธิ์ คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักต่อปริมาตร 7.5
- ค่าความเป็นด่าง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ประมาณ 12
- ลักษณะทางกายภาพเป็นของเหลวใส
- จุดเยือกแข็ง ต่ำกว่า -5 องศาเซลเซียส
- ไม่ติดไฟ
- ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.055
- ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม

5. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2562

6. เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์ราคา

7. การทำสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ตามแบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

9. การส่งมอบพัสดุ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จะต้องส่งมอบพัสดุให้แก่โรงพยาบาลฯ ตามปริมาณ และวันที่กำหนดในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ภายใน 7 วัน

10. การจ่ายเงิน

ทางโรงพยาบาลฯ จะชำระเงินให้เต็มมูลค่าตามการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง หลังจากส่งมอบพัสดุครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน


11. ค่าปรับ


คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ และให้ปรับเป็นรายวัน โดยการนับระยะเวลาในการปรับให้นับถัดจากวันที่กำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จนถึงวันส่งมอบพัสดุตามสัญญานี้ครบถ้วน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อกรด ต่าง สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ จำนวน 2 รายการ


(นายเกรียงศักดิ์ อธิธิตชาติ)

ประธานกรรมการ


(นายกนก เกตุจันทก์)
กรรมการ


(นายพนพร เปรมพู่ใจ)
กรรมการ